

完了届と一緒に提出

申請者住所

確認日

申請者氏名

.....年..月..日

業者名

排水設備チェックリスト

確認者名

項 目			
1. 汚水管	管種は基準どうりか		
	管径は基準どうりか		
	勾配は基準どうり取れているか		
	接続漏れはなかったか		
	管が蛇行していないか		
	土被りは基準どおりか		
	管の接続面は隙間なく接合されているか		
	露出配管は維持管理に支障のない構造か(VP管使用)		
	露出管の支持および管の防護は適切か		
	木の根の侵入や漏水はなかったか		
	床下配管・天井配管の構造は維持管理上適切か		
	雨水管との誤接はなかったか		
	2. 汚水柵	柵の設置位置は基準どうりか	
トイレからの柵は段差付(45YS鋭角合流)を使用しているか			
段差付でない場合その管は既設排水管か、事前協議済みか			
立ち上がり口径は 150以上か			
密閉蓋を使用しているか			
起点の屈曲点に柵がない場合、1番目の柵との距離は30cm以内か			
離隔が30cm以上ある場合その管は既設排水管か			
建物の壁と柵との距離は3m以内か			
取付管接続柵は官民境界から1.5m以内にあるか			
柵が傾いていないか、差込の隙間が1.5cm以上開いていないか			
柵高調整はされているか			
木の根の侵入や漏水はなかったか			
車の荷重がかかる柵は防護ハットかコンクリート舗装			
3. 取付管接続柵	設置位置は適切か		
	柵口径は基準どうりか		
	密閉蓋を使用しているか		
	適切な防護がされているか		
	木の根の侵入や漏水はなかったか		
4. 雨水管	100以上で施工してあるか		
	雨水柵	管口の目地は適切に埋めてあるか	
		汚水管の誤接はなかったか	
	(新築のみ)	側溝との接続口の補修は適切か	
5. トラップ	設置漏れおよび二重トラップはなかったか		
	封水深は基準どおりあるか		
6. その他	足洗い場およびゴミ捨て場の雨水流入の有無はどうか		
	水道の種類および人口の確認		
	住居表示の確認		
	既設管の掃除は出来ているか(汚水・雨水)		
	店舗およびアパートの名称の確認		

検査後 センター確認 印

--	--