水　第1098号
令和5年8月16日
基 560

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名　糸島市長　月形　祐二　様
採水年月日　令和5年8月8日　9：55
採水地点　山北配水系・糸島市高来寺　給水栓
採水者　波多江　広好
前日天気：　晴れ　天気：　曇り　気温：　29℃
水温：　29℃　残留塩素：　0.4mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.7	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.4	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	41.2	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	92	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.24	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.003	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02未満	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.3	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.3	
基16	シス 1,2 ジクロロエチレン及びトランス 1,2 ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)		–	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.009	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.024	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.008	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間　令和5年8月8日　～　令和5年8月14日
検査機関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検査責任者　杉山　明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１－１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　杉山　明子

福岡地区水道企業団水質センター所長印

水　第1098号
令和5年8月16日
基 559

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名　糸島市長　月形　祐二　様
採水年月日　令和5年8月8日　9：30
採水地点　曽根配水系・志登公民館　給水栓
採水者　波多江　広好
前日天気：　晴れ　天気：　曇り　気温：　27℃
水温：　28℃　残留塩素：　0.4mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	8.8	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.1	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	32.5	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	78	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.58	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02未満	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.6	
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)		-	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.023	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.008	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間　令和5年8月8日　～　令和5年8月14日
検査機関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検査責任者　杉山　明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目1－1
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　杉山　明子

福岡地区水道企業団水質センター所長印

水　第1107号
令和5年8月28日
基 614

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名　糸島市長　月形　祐二　様
採水年月日　令和5年8月21日　9：30
採水地点　曽根南配水系・浜の園公園　給水栓
採水者　波多江　広好
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　35℃
水温：　28℃　残留塩素：　0.3mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.9	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.0	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	47.7	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	92	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.17	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.06	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02未満	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.8	
基16	ｼｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)		-	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.09	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.007	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.021	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間　令和5年8月21日　～　令和5年8月25日
検査機関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検査責任者　杉山　明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目1－1
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　杉山　明子

福岡地区水道企業団水質センター所長印

水　第1107号
令和5年8月28日
基 613

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名　糸島市長　月形　祐二　様
採水年月日　令和5年8月21日　8：45
採水地点　笹山南配水系・みず咲公園　給水栓
採水者　波多江　広好
前日天気：　晴れ　天気：　晴れ　気温：　35℃
水温：　28℃　残留塩素：　0.3mg/L

	検査項目	基準値	検査結果			検査項目	基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.6	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.2	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	43.6	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	92	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.03	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.06	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02未満	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.7	
基16	シス 1,2 ジクロロエチレン及びトランス 1,2 ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)		-	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.09	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.024	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.008	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間　令和5年8月21日　～　令和5年8月25日
検査機関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検査責任者　杉山　明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目１-１
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　杉山　明子

福岡地区水道企業団水質センター所長印

水　第1098号
令和5年8月16日
基 558

水 質 検 査 結 果 書

全項目

依頼者氏名　糸島市長　月形　祐二　様
採水年月日　令和5年8月8日　8：30
採水地点　笹山配水系・作出公民館　給水栓
採水者　波多江　広好
前日天気：　晴れ　天気：　曇り　気温：　30℃
水温：　28℃　残留塩素：　0.3mg/L

検査項目		基準値	検査結果		検査項目		基準値	検査結果	
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	0	個/mL	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03	mg/L
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず		基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満	mg/L
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満	mg/L	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満	mg/L	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	9.3	mg/L
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満	mg/L
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.3	mg/L
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	39.6	mg/L
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	mg/L	基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	94	mg/L
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満	mg/L	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満	mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満	mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.85	mg/L	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001	mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05	mg/L	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002	mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02未満	mg/L	基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満	mg/L
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満	mg/L	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4	mg/L
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.7	
基16	ｼｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満	mg/L	基48	味	異常でないこと	異常なし	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基50	色度	5度以下	1未満	度
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	基51	濁度	2度以下	0.1未満	度
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L	—	臭気強度(原水等)		-	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.07	mg/L					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.012	mg/L					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002未満	mg/L					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006	mg/L					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.028	mg/L					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004	mg/L					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.010	mg/L					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満	mg/L					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満	mg/L					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満	mg/L					

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）に規定されます。

検査期間　令和5年8月8日　～　令和5年8月14日
検査機関　福岡地区水道企業団　施設部　水質センター
検査責任者　杉山　明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971　大野城市牛頸一丁目1-1
福岡地区水道企業団　施設部　水質センター所長　杉山　明子

福岡地区水道企業団水質センター所長印