



新型コロナウイルス感染拡大防止のために設置している ビニールカーテン等について（注意喚起）

スプリンクラーが適切に散水できる例



散水できない例




水平30cm、下方45cm
以内にビニールカーテン
があれば散水障害になり
ます。

自動火災報知設備が適切に感知できる例



感知できない例



天井と張り合わせることによ
り、煙や熱の感知障害になり
ます。

※散水障害、感知障害が発生する恐れがあるため、天井に直接貼り付けずに一定の距離を空けてください。

また、火気の近くで使用する場合は燃えにくい素材（防災性）を有した素材を使用してください。
詳しくは糸島市消防本部予防課までお問い合わせください。TEL：092-332-8026（直通）