

令和6年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

更新日 令和7年 3月31日

(1号炉)

	測定位置	項目		規制基準 ※2	令和6年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	2937.55	2117.75	1646.5	—	—	—	1799.11	701.74	1966.84	2315.83	2603.78	2167.82	
燃焼ガス※1																	
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	926	944	941	—	—	—	906	927	940	918	927	932	
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	166	161	162	—	—	—	162	160	160	163	160	160	
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	7.1	7.5	3.4	—	—	—	6.2	6	4.4	4.6	5	5.4	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
		ガス処理設備		—													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	令和6年 6月21日												
		測定結果通知日		—	令和6年 7月18日												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.000039												
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	4月16日	—	6月21日	—	—	—	10月18日	—	—	1月14日	—	—	
		測定結果通知日		—	5月15日	—	7月4日	—	—	—	11月7日	—	—	1月29日	—	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	45	—	60	—	—	—	47	—	—	73	—	—
		硫黄酸化物	測定結果	m3N/h	100.9以下	0.025未満	—	0.026未満	—	—	—	0.11	—	—	0.02未満	—	—
		塩 化 水 素	測定結果	mg/m3N	700以下	11	—	73	—	—	—	48	—	—	4	—	—
		ば い じ ん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.005未満	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—

令和6年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

更新日 令和7年 3月31日

(2号炉)

	測定位置	項目		規制基準 ※2	令和6年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	—	961.91	1705.77	3033.58	2690.89	2857.28	1701.83	891.2	1411.24	—	—	1878.78	
燃焼ガス※1																	
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	—	912	897	902	908	911	915	929	947	—	—	921	
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	—	160	163	161	168	163	161	160	160	—	—	160	
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	—	5.3	5.9	5.9	6.5	7.4	4.4	6.7	5.5	—	—	5	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
		ガス処理設備		—													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	令和6年 8月16日												
		測定結果通知日		—	令和6年 9月10日												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0099												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月16日	—	—	—	—	—	—	—	3月17日
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月29日	—	—	—	—	—	—	—	3月26日
		窒素酸化物	ppm	250以下	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	52
		硫黄酸化物	m3N/h	100.9以下	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.23
		塩 化 水 素	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	48
		ば い じ ん	g/m3N	0. 08以下	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満

※1 燃焼ガスの測定結果は月平均値

※2 規制基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」、「大気汚染防止法」による。