

令和7年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

更新日 令和 8年 3月31日

(1号炉)

	測定位置	項目		規制基準 ※2	令和7年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	—	727.87	919.89	—	—	—	194.35	876.18	2952.00	2332.19	1890.82	239.22	
燃焼ガス※1																	
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	—	922	907	—	—	—	916	914	918	920	916	913	
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	—	163	167	—	—	—	165	169	162	160	160	165	
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	—	0.8	1.1	—	—	—	0.8	2.1	4.0	1.9	2.6	1.0	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
		ガス処理設備		—													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	令和7年 6月16日												
		測定結果通知日		—	令和7年 7月14日												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.00004												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	—	—	6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	2月4日	—
		測定結果通知日		—	—	—	7月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	3月12日	—
		測定結果	ppm	250以下	—	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	59	—
		測定結果	m3N/h	100.9以下	—	—	0.15未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12未満	—
		測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
		測定結果	g/m3N	0.08以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—

令和7年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

更新日 令和 8年 3月31日

(2号炉)

	測定位置	項目		規制基準 ※2	令和7年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	2898.43	2702.39	1655.62	3078.09	3085.51	2856.86	2877.93	502.94	836.37	—	1110.20	2062.00	
燃焼ガス※1																	
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	926	906	904	920	920	930	929	929	931	—	944	932	
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	160	169	170	168	170	166	165	170	165	—	158	160	
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	9.0	7.0	6.1	7.4	7.7	7.5	7.7	8.7	9.7	—	6.8	7.5	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
		ガス処理設備		—													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	令和7年 8月 1日												
		測定結果通知日		—	令和7年 9月12日												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.045												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		—	4月28日	—	—	—	8月1日	—	10月2日	—	12月3日	—	—	—	
		測定結果通知日		—	5月15日	—	—	—	9月12日	—	11月21日	—	1月20日	—	—	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	63	—	—	—	56	—	56	—	23	—	—	—
		硫黄酸化物	測定結果	m3N/h	100.9以下	0.028	—	—	—	0.17未満	—	0.14	—	0.13	—	—	—
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	31	—	—	—	7	—	7	—	12	—	—	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は月平均値

※2 規制基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」、「大気汚染防止法」による。