

平成27年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

(1号炉) 更新日 平成28年 3月31日

	測定 位置	項目		規制基準 ※2	平成27年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	2981.78	2744.66	2815.15	2333.58	—	—	—	1036.44	2830.78	3029.86	182.14	—
燃焼ガス※1																
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	907	910	905	906	—	—	—	895	895	904	907	—
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	164	164	165	164	—	—	—	173	165	165	165	—
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	6.5	6.2	9.6	8.8	—	—	—	5.2	4.3	3.1	2.2	—
たい積した ばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
		ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	煙 突	排ガス採取日		—	平成27年 6月 5日											
		測定結果通知日		—	平成27年 6月26日											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.14											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙 突	排ガス採取日		—	4月9日	—	6月5日	—	—	—	—	—	12月2日	—	—	—
		測定結果通知日		—	4月23日	—	6月17日	—	—	—	—	—	12月14日	—	—	—
		窒素酸化物	ppm	250以下	5	—	36	—	—	—	—	—	45	—	—	—
		硫黄酸化物	m3N/h	100.9以下	0.12未満	—	0.12未満	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—
		塩 化 水 素	mg/m3N	700以下	10	—	16	—	—	—	—	—	29	—	—	—
		ば い じ ん	g/m3N	0. 08以下	0.004未満	—	0.005未満	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—

(2号炉)

	測定 位置	項目		規制基準 ※2	平成27年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	661.23	—	—	368	2847.89	2812.01	2834.53	1184.81	—	667.67	1757.22	2727.12
燃焼ガス※1																
燃焼室ガス温度	①	測定結果	℃	—	898	—	—	893	899	909	919	895	—	899	900	910
集塵器入口温度	②	測定結果	℃	—	164	—	—	163	164	163	163	163	—	165	165	165
一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	—	7.3	—	—	8.3	7.4	6.6	5.9	7.4	—	6.0	7	7.2
たい積した ばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
		ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	煙 突	排ガス採取日		—	平成28年 2月29日											
		測定結果通知日		—	平成28年 3月16日											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.00017											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙 突	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月6日	—	10月1日	—	—	—	2月29日	—
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	8月31日	—	10月30日	—	—	—	3月15日	—
		窒素酸化物	ppm	250以下	—	—	—	—	29	—	39	—	—	—	61	—
		硫黄酸化物	m3N/h	100.9以下	—	—	—	—	0.13未満	—	0.32	—	—	—	0.14未満	—
		塩 化 水 素	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	15	—	46	—	—	—	12	—
		ば い じ ん	g/m3N	0. 08以下	—	—	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—

※1 燃焼ガスの測定結果は月平均値

※2 規制基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」、「大気汚染防止法」 による。