

平成25年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

(1号炉)

	測定 位置	項目		規制基準 ²	平成25年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	2772.66	2808.54	2062.16	—	856.60	2843.47	2875.45	1399.26	—	576.99	1100.46	—	
燃焼ガス ¹																	
燃焼室ガス温度			測定結果		—	905	912	891	—	877	881	885	884	—	881	872	—
集塵器入口温度			測定結果		—	165	165	165	—	165	165	165	164	—	161	163	—
一酸化炭素濃度			測定結果	ppm	—	7.1	5.3	7.9	—	4.7	7.7	6.4	12.3	—	2.8	4.5	—
たい積した ばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
		ガス処理設備		—													
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	煙 突	排ガス採取日		—	平成25年6月12日												
		測定結果通知日		—	平成25年7月8日												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.007												
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙 突	排ガス採取日		—	4月10日	—	6月12日	—	—	—	10月25日	—	—	—	2月12日	—	
		測定結果通知日		—	4月19日	—	7月10日	—	—	—	11月18日	—	—	—	3月14日	—	
		窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	25	—	14	—	—	—	62	—	—	—	56	—
		硫黄酸化物	測定結果	m3N/h	100.9以下	0.12未満	—	0.14	—	—	—	0.095未満	—	—	—	0.11未満	—
		塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	21	—	21	—	—	—	42	—	—	—	15	—
		ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.005未満	—	0.005	—	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—

(2号炉)

	測定 位置	項目		規制基準 ²	平成25年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	—	—	1347.81	3035.33	1917.13	—	—	305.04	2906.25	2980.81	729.37	2847.41
燃焼ガス ¹																
燃焼室ガス温度		測定結果		—	—	—	901	889	886	—	—	885	912	905	894	890
集塵器入口温度		測定結果		—	—	—	165	165	165	—	—	165	165	165	165	165
一酸化炭素濃度		測定結果	ppm	—	—	—	3.6	4.0	5.2	—	—	2.1	2.8	3.6	2.6	4.3
たい積した ばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
		ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	煙 突	排ガス採取日		—	平成25年8月9日											
		測定結果通知日		—	平成25年9月30日											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.043											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙 突	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月9日	—	—	—	12月4日	—	—	—
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	10月1日	—	—	—	12月26日	—	—	—
		窒素酸化物	ppm	250以下	—	—	—	—	56	—	—	—	78	—	—	—
		硫黄酸化物	m3N/h	100.9以下	—	—	—	—	0.13未満	—	—	—	0.12未満	—	—	—
		塩 化 水 素	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	23	—	—	—	13	—	—	—
		ば い じ ん	g/m3N	0.08以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	0.005未満	—	—	—

1 燃焼ガスの測定結果は月平均値

2 規制基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」、「大気汚染防止法」による。