

平成30年度 糸島市クリーンセンター維持管理記録

(1号炉)

更新日 平成31年 3月31日

[illegible]

(2号炉)

	測定 位置	項目		規制基準 ²	平成30年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃、不燃、粗大ごみ	—	処理量	t	—	—	—	—	—	3034.32	2872.3	3096.89	2863.15	3050.0	1581.03	—	—
燃焼ガス ¹																
燃焼室ガス温度		測定結果		—	—	—	—	—	913	905	909	897	900	901	—	—
集塵器入口温度		測定結果		—	—	—	—	—	170	170	171	175	175	175	—	—
一酸化炭素濃度		測定結果	ppm	—	—	—	—	—	6.4	7.4	7.1	6.0	6.2	5.0	—	—
たい積した ばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
		ガス処理設備		—												
排ガス中の ダイオキシン 類濃度	煙 突	排ガス採取日		—	平成30年10月18日											
		測定結果通知日		—	平成30年11月26日											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.014											
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	煙 突	排ガス採取日		—	—	—	—	—	8月9日	—	10月18日	—	12月12日	—	—	—
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	9月19日	—	11月19日	—	1月16日	—	—	—
		窒素酸化物	ppm	250以下	—	—	—	—	67	—	63	—	49	—	—	—
		硫黄酸化物	m3N/h	100.9以下	—	—	—	—	0.54	—	0.15未満	—	0.21	—	—	—
		塩 化 水 素	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	34	—	12	—	5	—	—	—
		ば い じ ん	g/m3N	0.08以下	—	—	—	—	0.004未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	—

1 燃焼ガスの測定結果は月平均値

2 規制基準値は「ダイオキシン類対策特別措置法」、「大気汚染防止法」による。